



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE
RNC: 4-12-00020-7

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL
AYUNTAMIENTO DE GUAYMATE:**

CIRCULAR No. 02-AMGU-CCC-CP-2022-0001:

Mayo 12, 2022.-

A TODOS LOS OFERENTES CONFORME AL REGISTRO DE INTERESADOS:

AMGU-CCP-CP-2022-0001 CONSTRUCCION MERCADO MUNICIPAL:

El comité de Compras y Contrataciones Públicas del AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE GUAYMATE, les informa que, en fecha 09 de Mayo 2022, recibimos las siguientes inquietudes:

1. Favor indicar, ¿cuáles son los errores no subsanables de este proceso?
2. ¿Las firmas de las hojas pueden hacerse foliadas con un sello?
3. ¿Cuál es la resistencia del hormigón en elementos estructurales de las partidas de los ítems (3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08 y 3.11)?
4. ¿Cuál es la resistencia del hormigón en las partidas de ítem 3.09, 3.10)? ¿Cuál es el espesor de las partidas de ítems 3.09, 3.10?
5. ¿Cuál es la especificación del armado de acero de la partida de ítem 3.11? ¿Cuál es la separación de los bastones en la partida de ítem 4.01?
6. ¿Cuál es la especificación, tipo de cerámica o revestimiento y/o dimensiones de las partidas de ítems 6.01, 6.02 (Revestimiento de escalones de Entrada) y 6.02 (Revest. De escalera en cerámica)?
7. Favor especificar detalles de subpartidas (espesor de muros, espesores y armado de losas de piso y techo) de la partida de ítem 7.05?
8. Favor especificar, ¿cuáles detalles (profundidad, tipo y diámetro) de la partida de ítem 7.06?
9. Favor especificar, ¿cuál es la cantidad de la partida de ítem 8.08?
10. Favor especificar, ¿cuáles son las características de las partidas de ítems 10.10, 10.11?
11. Favor especificar, ¿cuál es la dimensión de la partida de ítem 11.01?
12. ¿Cuál es el espesor de la partida de ítem 12.01?
13. ¿Cuál es el espesor del muro de la partida de ítem 12.03?
14. Favor especificar, ¿cuál es la cantidad de la partida de ítem 13.03?

I.M.H.

SIAM

J. E. I. M.

Y.M.A.
B.B.A.

15. ¿Cuál es la resistencia del hormigón en elementos estructurales de las partidas de los ítems (14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.08)?
16. ¿Cuál es la resistencia del hormigón en las partidas de ítem 14.06 y 14.07)?
17. ¿Cuál es el espesor de las partidas de ítems 14.06, 14.07?
18. ¿Cuál es la especificación del armado de acero de la partida de ítem 14.08?
19. ¿Cuál es la separación de los bastones en la partida de ítem 15.01?
20. Favor especificar, ¿cuál es la cantidad de las partidas de ítems 15.01, 15.02 y 15.04?
21. ¿Cuál es la especificación, tipo de cerámica o revestimiento y/o dimensiones de las partidas de ítems 17.01, 17.02 (Revestimiento de escalones (dos) y 17.02 (Revest. De escalera en cerámica)?
22. Favor especificar, ¿cuáles son las características de las partidas de ítems 21.10, 21.11?
23. Favor especificar, ¿cuál es la dimensión de las partidas de ítems 22.01, 22.01, 22.02, 22.03?
24. ¿Cuál es el espesor mínimo de la partida de ítem 23.01?
25. ¿Cuál es el espesor del muro de la partida de ítem 23.03?
26. Favor, ¿cuáles son las especificaciones del material, altura de la partida del ítem 24.02?
Favor, indicar si hay especificaciones técnicas del proyecto.
27. Favor indicar el día y la hora de la visita de los oferentes al lugar de las obras.

Tomando en cuenta que con respecto a todas y cada una de las dudas precedentemente planteadas por Terminaciones Dominicanas TERMIDOM SRL, el Comité de Compras y Contrataciones, luego de revisarlas y estudiarlas, procedió a responder todas y cada una de dichas inquietudes, procediendo a reconfirmar todos los aspectos llegando a la conclusión de que en ninguna de las dudas expresadas se vislumbró la necesidad de cambiar todos los conceptos contenidos en el Pliego de Condiciones específicas, de acuerdo a las aclaraciones siguientes:

1. **Favor indicar, ¿cuáles son los errores no subsanables de este proceso?**
Todos los errores no subsanables son todos aquellos que guarden relación con la presentación con el contenido de las ofertas económicas "Sobre B".
2. **¿Las firmas de las hojas pueden hacerse foliadas con un sello?**
Si
3. **¿Cuál es la resistencia del hormigón en elementos estructurales de las partidas de los ítems (3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.05, 3.06, 3.07, 3.08 y 3.11)?**
Desde la 3.01, hasta la 3.04= 180Kg/Cm²
Desde la 3.05, hasta la 3.11= 210Kg/Cm²
4. **¿Cuál es la resistencia del hormigón en las partidas de ítem 3.09, 3.10)? ¿Cuál es el espesor de las partidas de ítems 3.09, 3.10?**
210Kg/Cm²
5. **¿Cuál es la especificación del armado de acero de la partida de ítem 3.11? ¿Cuál es la separación de los bastones en la partida de ítem 4.01?**
Varilla de 3/8 A 0.15*0.20cm.
6. **¿Cuál es la especificación, tipo de cerámica o revestimiento y/o dimensiones de las partidas de ítems 6.01, 6.02 (Revestimiento de escalones de Entrada) y 6.02 (Revest. De escalera en cerámica)?**

F.M.H.

STAM

FE

M.A. BBZ

Todas llevarán cerámica criolla 50*50, y será elegida por nosotros sin que sea alterado el presupuesto.

7. Favor especificar detalles de subpartidas (espesor de muros, espesores y armado de losas de piso y techo) de la partida de ítem 7.05?
En Muro 0.15cm, en losa 0.12cm y en piso 0.05cm.
8. Favor especificar, ¿cuáles detalles (profundidad, tipo y diámetro) de la partida de ítem 7.06?
La Profundidad es de 125 pies y el diámetro 8cm.
9. Favor especificar, ¿cuál es la cantidad de la partida de ítem 8.08?
Esa partida está en blanco; por lo tanto, no está contemplada.
10. Favor especificar, ¿cuáles son las características de las partidas de ítems 10.10, 10.11?
Ventana Tradicional.
11. Favor especificar, ¿cuál es la dimensión de la partida de ítem 11.01?
1.20cm*1.00cm
12. ¿Cuál es el espesor de la partida de ítem 12.01?
5.00cm.
13. ¿Cuál es el espesor del muro de la partida de ítem 12.03?
0.15cm.
14. Favor especificar, ¿cuál es la cantidad de la partida de ítem 13.03?
No la tenemos contemplada.
15. ¿Cuál es la resistencia del hormigón en elementos estructurales de las partidas de los ítems (14.01, 14.02, 14.03, 14.04, 14.05, 14.08)?
210Kg/Cm².
16. ¿Cuál es la resistencia del hormigón en las partidas de ítem 14.06 y 14.07)?
En la 14.06= 210Kg/Cm²
En la 14.07= 180Kg/Cm²
17. ¿Cuál es el espesor de las partidas de ítems 14.06, 14.07?
La 14.06= 12cm.
La 14.07= 5cm.
18. ¿Cuál es la especificación del armado de acero de la partida de ítem 14.08?
Varilla de 3/8 A 0.15*0.20cm.
19. ¿Cuál es la separación de los bastones en la partida de ítem 15.01?
A 0.80cm.
20. Favor especificar, ¿cuál es la cantidad de las partidas de ítems 15.01, 15.02 y 15.04?
A 0.80cm.

Handwritten note: 1.20cm*1.00cm

Handwritten note: 511mm

Handwritten note: 1.20cm

Handwritten note: B.B.

Handwritten note: M.M.A

21. ¿Cuál es la especificación, tipo de cerámica o revestimiento y/o dimensiones de las partidas de ítems 17.01, 17.02 (Revestimiento de escalones (dos) y 17.02 (Revest. De escalera en cerámica)?

El tipo de cerámica las elegiremos en el proceso, sin que sea alterado el presupuesto y el tipo de revestimiento será con cerámica criolla.

22. Favor especificar, ¿cuáles son las características de las partidas de ítems 21.10, 21.11?

Tradicional

23. Favor especificar, ¿cuál es la dimensión de las partidas de ítems 22.01, 22.01, 22.02, 22.03?

22.01=1.60cm, 22.01=1.60cm, 22.02=A 0.80cm y 22.03=A 0.80cm.

24. ¿Cuál es el espesor mínimo de la partida de ítem 23.01?

0.5cm.

25. ¿Cuál es el espesor del muro de la partida de ítem 23.03?

0.15cm.

26. Favor, ¿cuáles son las especificaciones del material, altura de la partida del ítem 24.02? Favor, indicar si hay especificaciones técnicas del proyecto.

Altura= 4 metros.

Materiales=Block, Durcok y Chirok

27. Favor indicar el día y la hora de la visita de los oferentes al lugar de las obras.

Las visitas al lugar de las obras se realizaran a partir de la apertura de "Sobre A" propuestas técnicas, 16 de mayo hasta el periodo de subsanación de ofertas, viernes 27 de mayo hasta las 2:00pm.

POR EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES:

Ivelisse Mercedes Méndez

Ivelisse Mercedes Méndez
Presidenta del Comité de Licitaciones





Galvin Abreu Matos
Galvin Abreu Matos
Planificación y Desarrollo

Barbara Bolie Alvarez

Barbara Bolie Alvarez
Tesorera Municipal




Juan Ernesto Florentino Martínez
Consultor Jurídico


Yosmarlin Moisés Acevedo
Responsable de Libre Acceso



F. H. H. H.

BB

SIAM